

Директору  
ООО «Декор СТ»  
Е.А.Аникиной

улица Розы Люксембург, дом 101,  
квартира 135, город Томск, 634026

---

О применимости отделочного  
материала

Уважаемая Екатерина Александровна!

Рассмотрев информацию о показателях пожарной опасности продукции «штукатурка декоративная мраморная «Эгида», выпускаемой по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018 (далее – продукции), в порядке консультации сообщаю следующее.

1. По результатам испытаний, проведенных ООО «Центр подтверждения соответствия «Норматест» (письмо от 11.06.2019 б/н) (приложение 1), штукатурка декоративная мраморная «Эгида» выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018, имеет следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести – Г1 (слабогорючая);
- группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемая);
- группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
- группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасная);
- показатели скорости распространения пламени по поверхности по ч.8 ст.13 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и индекса распространения пламени по ч.14 ст.13 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - не определены.

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов, установлен таблицей 27 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии с которым показатель группы распространения пламени не применяется для оценки пожарной опасности:

- материалов для отделки стен и потолков, в том числе покрытий из красок, эмалей, лаков;
- гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 0,2 мм;
- теплоизоляционных материалов.

С учетом изложенного, в соответствии со ст.13 и таблицей 3 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, продукция с указанными показателями пожарной опасности идентифицируется как горючий строительный материал класса пожарной опасности КМ1 применительно к

назначению строительного материала – материалы для отделки стен и потолков, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 мм и теплоизоляционные материалы.

Определение показателей распространения пламени для указанной продукции не требуется.

2. С учетом проведенной идентификации, допустимой областью применения продукции «штукатурка декоративная мраморная «Эгида», выпускаемой по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018, является:

- отделка стен и потолков на путях эвакуации зданий - в соответствии с таблицей 1;

- отделка стен и потолков помещений, а также внешних поверхностей наружных стен зданий – в соответствии с таблицей 2.

Область применения указанной продукции определена с учетом установленных показателей пожарной опасности в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 1 - Допустимая область применения продукции «штукатурка декоративная мраморная «Эгида», выпускаемой по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018 для отделки стен и потолков на путях эвакуации

№ п/п	Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания по 123-ФЗ	Этажность и высота здания	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы фойе	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ф1.2; Ф1.3 Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2;	не более 9 этажей или не более 28 метров	+	+	123-ФЗ, табл. 28
2	Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3	более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров	+	+	
3		более 17 этажей или более 50 метров	неприменимо	+	
4	Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	независимо от высоты и этажности	неприменимо	+	

Таблица 2 - Допустимая область применения продукции «штукатурка декоративная мраморная «Эгида», выпускаемой по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018 для отделки стен и потолков помещений и отделки наружных стен зданий

№ п/п	Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания по 123-ФЗ	Вместимость помещений (человек)	Применимость	Примечание
1	2	3	4	6
1	Зальные помещения Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3Ф4.4; Ф5.1	более 800	неприменимо	123-ФЗ, табл. 29
2		более 300 до 800	+	
3		более 50 до 300	+	
4		не более 50	+	
5	Зальные помещения Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	более 300	неприменимо	
6		от 15 до 300	+	
7		не более 15	+	
8	Спальные и палатные помещения, а также помещения дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.7
9.	Зальные помещения для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.8
10.	Операционные и реанимационные помещения	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.11
11.	Жилые помещения зданий подкласса Ф1.2	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.12
12.	Гардеробные помещения зданий подкласса Ф2.1	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.13
13.	Читальные залы	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.14
14.	Помещения книгохранилищ и архивов, помещения, в которых содержатся служебные каталоги и описи	Независимо от вместимости и количества хранимых материалов	+	123-ФЗ ст. 134 ч.15
15.	Демонстрационные залы помещений подкласса Ф2.2	Независимо от вместимости и количества хранимых материалов	+	123-ФЗ ст. 134 ч.16
16.	Торговые залы зданий подкласса Ф3.1	Независимо от вместимости	+	123-ФЗ ст. 134 ч.18

№ п/п	Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания по 123-ФЗ	Вместимость помещений (человек)	Применимость	Примечание
1	2	3	4	6
17.	Залы ожидания зданий подкласса Ф3.3	Независимо от вместимости	неприменимо	123-ФЗ ст. 134 ч.19
18.	Для отделки внешних поверхностей наружных стен зданий и сооружений I-III степеней огнестойкости по 123-ФЗ	Независимо от вместимости, этажности и функциональной пожарной опасности	+	123-ФЗ ст. 87 ч.11

Примечание: классы (подклассы) функциональной пожарной опасности зданий по ст. 32 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ:

Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 - многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе;

Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе;

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

Ф3.1 - здания организаций торговли;

Ф3.2 - здания организаций общественного питания;

Ф3.3 - вокзалы;

Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф3.7 - объекты религиозного назначения;

Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;

Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;

Ф4.4 - здания пожарных депо;

Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:

Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.

3. Применение отделочных материалов в каждом конкретном случае при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства определяется проектной документацией, разрабатываемой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение: 1. Письмо ООО «Центр подтверждения соответствия «Норматест» от 11.06.2019 б/н на 1 л в 1 экз.  
2. Свидетельство об аттестации эксперта на 1 л в 1 экз.

Эксперт

А.В.Андреевских

ЭГМАДА  
15.06.2019

Limited Liability Company  
«The center confirmation of conformity  
«NORMATEST»



Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр подтверждения соответствия  
«НОРМАТЕСТ»

Russian Federation 119285, Moscow  
Vorobyovskoye highway 6, room 2, office 6  
tel. +7 (495) 671-54-66 +7 (920) 341-35-24  
E-mail: normatest@inbox.ru  
Web: www.normatest.net

Russian Federation 119285, Moscow  
Vorobyovskoye highway 6, room 2, office 6  
tel. +7 (495) 671-54-66 +7 (920) 341-35-24  
E-mail: normatest@inbox.ru  
Web: www.normatest.net

№ \_\_\_\_\_ от 11.05.2019  
№ \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Декор СТ»

Аникиной Е.А.

Сообщаю Вам, что в соответствии с зарегистрированной заявкой № 24 ПС-19 от 15.04.2019 на проведение сертификации по подтверждению соответствия продукции требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» испытательной лабораторией ООО «НОРМАТЕСТ» проведены испытания Штукатурки декоративной мраморной «Эгида», выпускаемой по техническим условиям ТУ 20.30.22-001-00466595-2018. По результатам испытаний определены следующие показатели пожарной опасности продукции:

- группа горючести – Г1;
- группа воспламеняемости – В1;
- группа по дымообразующей способности – Д2;
- группа по токсичности продуктов горения – Т1.

Протокол испытания находится в стадии оформления.

Руководитель органа по сертификации

М.А. Сметанин

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Томской области

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТА

№ 70-АК/0027

от 28 декабря 2017г.

Настоящее свидетельство предоставлено на проведение:

Экспертизы при осуществлении мероприятий по контролю в  
области гражданской обороны.

Экспертизы при осуществлении мероприятий по контролю в  
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера.

Экспертизы при осуществлении мероприятий по контролю в  
области обеспечения пожарной безопасности.

(Виды) экспертизы)

Андреевских Алексею Владимировичу

(Ф И О эксперта)

Томская область, г. Северск; ogpn@sibmail.com

(Субъект РФ, населенный пункт, где проживает эксперт, адрес электронной почты (при наличии))

Идентификационный номер налогоплательщика: 702403739319

Настоящее свидетельство предоставлено на основании приказа  
Главного управления МЧС России по Томской области от 28.12.2017 №698.

Свидетельство действительно до 28.12.2022 г.

Председатель  
аттестационной комиссии

(подпись)

Е.В. Ростов

М.П.